

Imprimer

## Studio

De : **Yannike Bergling** (yannike2009@hotmail.fr)  
Envoyé : jeu. 06/06/13 11:19  
À : **Emmanuel Tonglet** (e.tonglet@skynet.be)

Merci pour votre prompte clarification qui  
soit important pour Mme l'expert GALLER TPI au R.G. 11/5214.

Bàv  
Yannike BERGLING

---

From: e.tonglet@skynet.be  
To: yannike2009@hotmail.fr  
Subject: Studio  
Date: Wed, 5 Jun 2013 16:08:49 +0200

Bonjour,

Par la présente je vous confirme que la structure du studio construit au 1<sup>er</sup> étage ne peut pas soutenir un étage supplémentaire.

Il ne pourra donc en aucun cas être construit un nouveau volume au-dessus du studio.

Bien cordialement,

Emmanuel **TONGLET**

Architecte sprl

rue de la tulipe 4 tulpstraat  
Brussel 1050 Bruxelles  
tél +32 (0)2 513 60 86  
gsm +32 (0)478 271 730