



**Bulex[®]
Services**

BULEX SERVICES
Golden Hopestraat 15
1620 Drogenbos
Tel: 02/431.80.00
Fax: 02/431.80.09
www.bulex-services.be
service@bulex-services.be
TVA : BE 838.048.920

10/03/2015

N° 0016507581

Temps de travail de :
10:35 à 11:55

-----Utilisateur-----

Numéro client :
A1 - MICHALI
Rue De Mot 20-22/3 ETAGE 1
1040 ETTERBEEK
022306072
0478882951
0477346690

-----Facturé-----

Bergling Yannike
P O Box 1321
SE-114 79 Stockholm
BELGIQUE / BELGIE
00000000

Type de Contrat: C8
N° de contrat: 0001690905
22/10/2014 -> 22/10/2015

-----Détails appareil-----

Date Install: 22/10/2009
Année du bâtiment:
01/01/1970
Numéro série:
21093300100041613100009817N
7
Type d'appareil:
Thermomaster (Combi) F 25 E

---Rapport de travail---

- L'aération contrôlée.
- Le tirage de la cheminée contrôlé.
- Raccordement de gaz contrôlé.
- Raccordement d'eau contrôlé.
- Raccordement électrique contrôlé.
- Test de sécurité effectué.

.entretien.entretien
complet de l'appareil
effectue.nettoyage
chaudiere
nettoyage bruleur
nettoyage syphon condensa
nettoyage flexible condensa
nettoyage electrodes
vase 0,40bar gonfler a
0,75bar
remplissage ok


A1

10.3.2015

pour les défauts et résoudre les manquements:

pas de remarque
Autres remarques:
pas de remarque

Signature du client



Signature du technicien



ATTESTATION DE NETTOYAGE DE LA CHAUDIÈRE

BULEX SERVICES
Golden Hoestraat 19
1620 Drogenbos
Tel: 02/431.80.00
Fax: 02/431.80.09
www.bulex-services.be
service@bulex-services.be
TVA : BE 839.048.920

Numéro attestation :
6016507681

Votre technicien
464 Jona MASHISHI FAMEA
Numéro d'agrèation: TCAG1-
1205937



Date du contrôle:
10/03/2015
Temps de travail de :
10:35 à 11:55

Utilisateur
Bergling Yannike
P O Box 1321
SE-114 79 Stockholm

Adresse chaudière si
différente du client
A1 - MICHALI
Rue De Mot 20-22/3 ETAGE 1
1040 ETTERBEEK

Caractéristique de la
chaudière
 Centrale
 type C (étanche)
 Combustible gazeux
 Gaz naturel

Détails appareil

Nettoyage du brûleur
Chaudières combustible
gazeux:
 Dépoussiérage
 Nettoyage du brûleur et
échangeur
 Nettoyage de
l'extracteur et du brûleur

021007981

Votre technicien
464 Jona MASHISHI FAMEA
Numero d'agrégation: TCAG1-
3225033

Bergling Yannike
P O Box 1321
SE-114 79 Stockholm

Adresse chaudière si
différente du client
Al - MICHALI
Rue De Mot 20-22/3 ETAGE 1
1040 ETTERBEEK

**Caractéristique de la
chaudière**

[X] Centrale
[X] type C (étanche)
[X] Combustible gazeux
[X] Gaz naturel

Détails appareil

Marque: BULEX
Type: Thermomaster (Combi)
P 25 E
Année de fabrication: 2009
Numéro série:
2109330010004161310000991787
Puissance: 25kW

PARAMETRES

Valeur initiale

Température de chaudière:
40°C
Pression de gaz:
Tirage de cheminée:
Oxygène (O2):
3.6%
Dioxyde de carbone (CO2):
9.7%
Monoxyde de carbone (CO):
14ppm
Monoxyde de carbone (CO):
19mg/kWh
Température gaz brûlés (tg):
39.0°C
Température ambiante (ta):
20.1°C
Température nette (tg-ta):
18.9°C
Rendement de combustion:
99.1%

Valeur finale

Température de chaudière:
50°C
Pression de gaz:
Tirage de cheminée:
Oxygène (O2):
4.6%
Dioxyde de carbone (CO2):
9.1%
Monoxyde de carbone (CO):
13ppm
Monoxyde de carbone (CO):
26mg/kWh
Température gaz brûlés (tg):
40.3°C
Température ambiante (ta):
26.5°C
Température nette (tg-ta):
14.3°C
Rendement de combustion:
99.3%

EVALUATION FINALE

[X] La chaudière
fonctionne bien

Le prochain contrôle doit
se faire avant le 10/03/16

MANQUEMENTS ET MESURES

Manquements qui ne peuvent
pas être résolus par
l'entretien: